

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Пункты 1.2.3.,1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» («ПТЭЭП») обязывают руководителя назначить ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1000В, IV- в электроустановках напряжением до1000В.

Пункт 1.4.20. «ПТЭЭП» обязывает ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей 1 раз в год пройти проверку знаний норм и правил работы в электроустановках

Пункт 1.4.7. «ПТЭЭП» обязывает руководителя обучить и аттестовать (до допуска к самостоятельной работе) работника, принимаемого для выполнения работ в электроустановках, при отсутствии у него профессиональной подготовки, **в учебных центрах.**

Пункт 1.2.10. «ПТЭЭП». ...Нарушение Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством...

Пункт 1.2.11. «ПТЭЭП»... Государственный надзор за соблюдением требований Правил осуществляется органами государственного энергетического надзора...